



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

Белгородская область,  
рп. Волоконовка, ул. Гагарина, д. 55  
(место составления акта)

11.08.2016 г.  
(дата составления акта)  
13 час.00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора)  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

**№ Б7/308-3700**

По адресу/адресам: РФ, Белгородская обл. рп. Волоконовка, ул. Гагарина, д. 55  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № Б7/308-3700 от 22.07.2016 г. «О проведении плановой выездной проверки Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Волоконовский детский сад №3 "Родничок" Волоконовского района Белгородской области" проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Волоконовский детский сад №3 "Родничок" Волоконовского района Белгородской области (сокращенное наименование МБДОУ «Волоконовский детский сад №3 "Родничок») Российская Федерация, 309650, Белгородская область, рп. Волоконовка, ул. Гагарина, д. 55

(плановая/внеплановая, документарная/выездная, наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

С 09.08.2016 г. С 09.час. 00 мин. До 17 час. 00 мин., продолжительность 8.час.;

С 10.08.2016 г. С 09.час. 00 мин. До 17 час. 00 мин., продолжительность 8.час;

С 11.08.2016 г. С 09.час. 00 мин. До 13 час. 00 мин., продолжительность 4.часа;

Наименование опасного производственного объекта: нет

Место нахождения опасного производственного объекта: нет

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/ 20 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским Управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Радченко Н.Н. 04.08.2016г. 9-00  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, )

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Пучков Виктор Николаевич государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций)



указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Радченко Наталия Николаевна законный представитель юридического лица – Заведующий МБДОУ «Волоконовский детский сад №3 "Родничок».

иною должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

1. Место нахождения: МБДОУ «Волоконовский детский сад №3 "Родничок» (место государственной регистрации) – 309650, Белгородская область, рп. Волоконовка, ул. Гагарина, д. 55 По данному адресу размещается исполнительный орган – Заведующий. Почтовый адрес и место нахождения документов МБДОУ «Волоконовский детский сад №3 "Родничок» 309650, Белгородская область, рп. Волоконовка, ул. Гагарина, д. 55

Фактический адрес осуществления образовательной деятельности МБДОУ «Волоконовский детский сад №3 "Родничок» 309650, Белгородская область, рп. Волоконовка, ул. Гагарина, д. 55

2. МБДОУ «Волоконовский детский сад №3 "Родничок» эксплуатирует энергоустановки детского сада. В период проведения проверки с 09.08.2016 г. по 11.08.2016 г. документов, подтверждающих консервацию, ликвидацию, прекращения осуществления эксплуатации энергоустановок МБДОУ «Волоконовский детский сад №3 "Родничок» не поступало, энергоустановки действующие.

3. Объекты предприятия оснащены приборами учета используемых воды, электрической энергии, тепла. Установленные приборы учета введены в эксплуатацию.

4. Утверждена и реализуется программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

5. Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов оформлен обществом с ограниченной ответственностью «Белгородская компания «Экспертиза Энергоаудит Энергосбережение» (Некоммерческое Партнерство – Саморегулируемая Организация «Гильдия Энергоаудиторов») Рег. №ГЭ-0219/5120-2012/031/0112, декабрь 2012 г..

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных документов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1	На средствах учёта электрической энергии не выполнены надписи, указывающие наименование присоединения	№ 261-ФЗ «об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ст.13 п.7. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6, зарегистри-	Радченко Наталия Николаевна Заведующий МБДОУ «Волоконовский детский сад №3 "Родничок».



		ровано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. N 4145 (далее ПТЭЭП) п.2.11.13.	
--	--	---	--

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет \_\_\_\_\_

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет \_\_\_\_\_

- нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

В ходе проведения проверки для проведения фотографирования было использовано техническое устройство нет \_\_\_\_\_

(наименование и модель технического устройства)

Фотофиксация была проведена по адресу: \_\_\_\_\_

в период с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ г. в помещении / электроустановке \_\_\_\_\_

(наименование помещения/электроустановки)

Заявления, ходатайства лиц, уполномоченных присутствовать при фотофиксации или законного представителя юридического лица **поступали/не поступали**

(отметить нужное)

Ф.И.О., должность, подпись законного представителя юридического лица или представителя по доверенности, дата

Ф.И.О., наименование должности, подпись лица, выполнившего фотофиксацию

государственный инспектор  
отдела государственного  
энергетического надзора  
за ГТС по Белгородской области  
Заручив-Донской

Прилагаемые к акту документы: Акт-Предписание Б7/308-3700

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями

получил(а): Радченко Наталия Николаевна законный представитель юридического лица – Заведующий МБДОУ «Волоконовский детский сад №3 "Родничок».

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 11 " августа 2016г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

от объяснений отказалась

Радченко Н.Н.



